

Приточно-вытяжная установка 16000 Aqua RP W



Описание и комплектация

- Водяной нагреватель (смесительный узел не входит в комплект).
 - Водяной охладитель.
 - Противоточный пластинчатый рекуператор.
 - (с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -30°C).
 - Воздушные клапаны с электроприводом с возвратной пружиной.
 - Вентиляторы серии EC.
 - Фильтры 1000-1040-300-10 "EU4-16000 Aqua" (опционально M5).
 - Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками и пульт JLV135 с Wi-Fi.
- Влагосодержание вытяжного воздуха в холодный период года не должно превышать 7,5 г/кг.



Функции автоматики


- Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от замораживания.
- Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, часы реального времени.
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



Технические характеристики

Тип водяного нагревателя	W99
Тип водяного охладителя	C99
Максимальная потребляемая мощность	13,2 кВт-380В
Максимальный ток	20,1 А
Параметры вентиляторов	Приток: 3160 об/мин 1,6 кВт × 4 шт, вытяжка: 3160 об/мин 1,6 кВт × 4 шт (серии EC, Китай)
Фильтр G4 1000-1040-300-10	Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)
Уровень шума LWA (акустическая мощность)	87 дБА 96 дБА 75 дБА (на всас. вытяжки на выпуске притока от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	61 дБА
Масса	[по запросу]

Структурная схема



Полное название для заказа

Breezart 16000 Aqua RP W-BC

J Гибкая вставка	G1 Воздушный фильтр притока G4
AV1 Воздушный клапан притока с приводом, с возвратной пружиной	G2 Воздушный фильтр вытяжки G4
AV2 Воздушный клапан вытяжки с приводом, с возвратной пружиной	V1 Вентилятор притока, серии EC
AV3 Воздушный клапан летнего байпаса с приводом	V2 Вентилятор вытяжки, серии EC
AV4 Воздушные клапаны разморозки с приводом	W Водяной нагреватель
DP1 Датчик загрязнения фильтра притока	S Смесительный узел теплоносителя (опция)
DP2 Датчик загрязнения фильтра вытяжки	C Водяной охладитель (с поддоном для конденсата)
DP3 Датчик обмерзания рекуператора	RP Пластинчатый полипропиленовый противоточный рекуператор (с поддоном для конденсата)
DP4 Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)	
TS Термостат обмерзания	
T0 Датчик температуры наружного воздуха	
T1 Погружной датчик температуры обратной воды	
T2 Датчик температуры воздуха на выходе приточного канала вентустановки	
T3 Датчик температуры воздуха в помещении (опция CT)	
CU Система цифровой автоматики, P0...P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)*	
CP Пульт управления JLV135 или TPD283U-H	
FA Вход для пожарной сигнализации	
RC Вход внешнего управления (настройка с пульта)	
CS Выход управления смесительным узлом водяного охладителя: 0-10В и сухие контакты.	


Совместимые опции

NAP	управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
NA	управление увлажнителем с водяным постнагревателем
WEB	удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)
CT	поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
GH	сигнал для включения котла или его переключения на повышенную мощность


Дополнительное оборудование

TPD-Gate	шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)
ALL NA, NA P	испарительные увлажнители с водяными нагревателями, паровые увлажнители Humi VP
JL208DP	модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)
S2-50-6-6,3	смесительный узел 2-ходовой, насос 50-6, Kvs=6,3, G1 1/2" HP
S3-40-8-27	смесительный узел 3-ходовой, насос 40-8, Kvs=27, G1 1/2" HP
S3-40-8-39	смесительный узел 3-ходовой, насос 40-8, Kvs=39, G1 1/2" HP
S2-50-6-4	смесительный узел 2-ходовой, насос 50-6, Kvs=4, G1 1/2" HP
S3-40-8-15	смесительный узел 3-ходовой, насос 40-8, Kvs=15, G1 1/2" HP

Вентиляционная характеристика *



Эффективность рекуперации *



* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры



Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- по стороне подключения

Компоновка ПВУ:

- горизонтальная

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 900 x 900 мм

Калорифер: 1 1/2" Н.Р.

Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.

Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.

Патрубок дренажа: 32 мм [требуется отвод конденсата]

Водяной охладитель: 1 1/2" Н.Р.