



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00474/21

Серия **RU** № **0328860**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Комфонт». Место нахождения (адрес юридического лица): 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, Ряжское шоссе, дом 20, Литера Е, помещение Н6. Основной государственный регистрационный номер: 1076230006621. Телефон: +74912950576. Адрес электронной почты: info.ru@komfovent.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Комфонт». Место нахождения (адрес юридического лица): 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, Ряжское шоссе, дом 20, Литера Е, помещение Н6. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, Ряжское шоссе, дом 20, Литера Е, помещение Н6. Основной государственный регистрационный номер: 1076230006621.

ПРОДУКЦИЯ Клапаны противопожарные, функционирующие в составе системы противодымной вентиляции, типа UVSW-EI-120-НЗ в нормально-закрытом исполнении, стеновые, с электромеханическим (реверсивным) приводом, прямоугольного сечения габаритными размерами по высоте от 100 до 750 мм. по ширине от 100 до 1100 мм с ТУ 4863-001-83606220-2016 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ДЫМОВЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 739 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-702/08-2021 от 13.08.2021 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 258-СС/04-2021 от 06.04.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости клапанов типа UVSW-EI-120-НЗ в режиме нормально-закрытого клапана. Условия хранения: клапаны хранятся при температуре воздуха от минус 40°C до плюс 60°C и влажности не более 80%. Срок хранения – 24 месяца. Срок службы (годности) – не менее 6 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.08.2021 **ПО** 16.08.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Греский Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна (Ф.И.О.)