



ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00102/20

Серия **RU** № **0774058**

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:
 Техническим условиям ТУ 4863-001-83606220-2016 с изменением № 3 «Клапаны противопожарные и дымовые для воздуховодов систем вентиляции».
 Комплект конструкторской документации UVSW-0013.0800.0800.0100.
 Паспорт «Прямоугольный противопожарный клапан с электрическим приводом».

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ Р 53301-2013	"Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость"	Стандарт в целом

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
Клапаны противопожарные для воздуховодов систем вентиляции марки UVSW-EI-60-H3, нормально закрытые, прямоугольного сечения, стенового исполнения, однолопаточные, однокорпусные, односекционные, с электроприводом, расположенным внутри, габаритными размерами по высоте от 100 мм до 1000 мм, по ширине от 100 мм до 1000 мм.	Предел огнестойкости, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии с противоположной стоны привода – EI60.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно Техническим условиям ТУ 4863-001-83606220-2016 с изменением № 3 раздел 6: Клапаны противопожарные и дымовые должны храниться в проветриваемом помещении, защищенном от прямого попадания влаги, атмосферных осадков и от образования конденсата. Следует защищать клапаны противопожарные и дымовые от механических повреждений, загрязнений, температур, превышающих 35 °С. Условия транспортирования и хранения – в соответствии с ГОСТ 15150 (пункт 10.3) условия хранения 5. Срок хранения согласно Техническим условиям ТУ 4863-001-83606220-2016 с изменением № 3 пункт 6.8: 24 месяца.

Срок службы (годности) согласно Техническим условиям ТУ 4863-001-83606220-2016 с изменением № 3 пункт 6.8. не менее 6 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Подсезалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Байтуккин Денис Николаевич
(Ф.И.О.)

