



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00033/22

Серия **RU** № **0362731**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория»; место нахождения: г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615; адрес места осуществления деятельности: г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615; регистрационный номер RA.RU.11HB88, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 17.11.2020 г.; телефон: +7 (495) 532-57-17, адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Меркор-ПРУФ» (ООО «Меркор-ПРУФ»), место нахождения: 143432, Московская обл., г. Красногорск, раб. пос. Нахабино, ул. Чкалова, 7, пом. ХСVII, адрес места осуществления деятельности: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 2, стр. 1, ОГРН 1107746385042, Телефон: 8 (495) 152-32-32. Адрес электронной почты: info@mercorproof.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Меркор-ПРУФ» (ООО «Меркор-ПРУФ»), место нахождения: 143432, Московская обл., г. Красногорск, раб. пос. Нахабино, ул. Чкалова, 7, пом. ХСVII, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 300026, Россия, Тульская область, город Тула, проспект Ленина, дом 161, корпус 3.

ПРОДУКЦИЯ

Люки противопожарные металлические глухие одностворчатые типа mcg PROLIGHT FR-(EI60)-SI, габаритными размерами по высоте от 600 мм до 2400 мм, по ширине от 600 мм до 1700 мм, толщиной полотна не менее 82 мм, выпускаемые по ТУ 25.12.10.203.66425830-2022 «Люки металлические противопожарные «mcg PROLIGHT FR», конструкторской документации серии mcg PROLIGHT-FR-00.00.000. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 3089/C-22 от 06.09.2022 г. (Испытательная лаборатория «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг»). Юридический адрес: 115211, Россия, г. Москва, ш. Каширское, д. 55, к. 5, помещ. I, комн. 20, номер записи в РАЛ: RA.RU.21ПБ78, дата внесения: 20.05.2016 г.); Отчет о проверке производства № 53/TP от 03.08.2022 г. (Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», Аттестат № RA.RU.11HB88 от 17.11.2020 г.).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости по потере целостности и теплоизолирующей способности при одностороннем огневом воздействии со стороны несущей рамы — EI60. Условия хранения — в местах, исключающих случайное повреждение и защищенных от атмосферных осадков при температуре от -30°C до +60°C. Срок хранения — не более 6 месяцев. Срок службы изделий — 10 лет со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

08.09.2022 ПО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Черепанов Даниил Алексеевич
(Ф.И.О.)

Галайчук Сергей Анатольевич
(Ф.И.О.)