


8.2 РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентиляторы с прямоугольным корпусом mcr PASSAT-F-C и общепромышленным двигателем



8.2 Радиальные вентиляторы

mcrPASSAT-F-C – вытяжной радиальный вентилятор для систем ПДВ.

- Может изготавливаться с классами огнестойкости 400 °С и 600 °С. Вентилятор не допускается устанавливать в защищаемых помещениях.
- В вентиляторе mcr PASSAT-F-C радиальное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками устанавливается в корпус прямоугольного сечения. Рабочее колесо фиксируется непосредственно на валу электродвигателя. Электродвигатель крепится к задней стенке вентилятора своим фланцем. В базовом исполнении вентилятора двигатель охватывается вентилируемой капсулой, установленной таким образом, чтобы забирать снаружи помещения воздух, охлаждающий электродвигатель. В таком случае силовой кабель от электродвигателя присутствует и выводится через патрубок капсулы.
- Направление выпускного патрубка может варьироваться при производстве, как представлено далее на габаритных эскизах, и должно указываться при заказе.
- Вентилятор выпускается с различными ширинами рабочего колеса, что отражено в условном обозначении типоразмера, но это не влияет на размер выпускного патрубка в пределах одного номера вентилятора.
- Высокая доля статического давления в полном давлении позволяет применять вентилятор более эффективно при выбросе в атмосферу по сравнению с вентилятором mcr PASSAT-F-S.
- Вентилятор изготовлен из углеродистых сталей с полимерным покрытием.
- Вентилятор комплектуется трехфазным асинхронным электродвигателем под питающее напряжение 380В/50Гц.
- Применение при пожаре с преобразователем частоты не допускается.
- Вентилятор без комплектующих соответствует категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

Технические характеристики

- Тип электродвигателя, масса, акустические и аэродинамические характеристики приведены ниже.
- Динамические давления P_{dv} соответствуют средней скорости в выпускном патрубке вентилятора. Они отличаются для типоразмеров с разной шириной корпуса и даны на диаграммах с соответствующей пометкой.
- Уровень звуковой мощности (в дБ) в октавной полосе частот вычисляется по формуле $L_{wi} = L_w + \Delta L_{wi}$, где L_w – скорректированный уровень звуковой мощности (в дБА), излучаемой вентилятором на входе, а поправка ΔL_{wi} взята для соответствующего числа полюсов электродвигателя. Скорректированный уровень звуковой мощности на выходе из вентилятора больше L_w на 3дБА. Скорректированный уровень звуковой мощности, излучаемой корпусом вентилятора с подсоединенными воздухопроводами меньше L_w на 3дБА. Поправки для расчета уровня звуковой мощности в полосе приведены таблице ниже.

Поправки ΔL_{wi} для вычисления звуковой мощности на среднегеометрических частотах октавных полос


Число полюсов электродвигателя	Среднегеометрическая частота октавы – i , Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	Поправки уровня звуковой мощности ΔL_{wi}							
2	-15	-13	-10	-7	-7	-4	-8	-13
4	-13	-9	-7	-6	-3	-7	-12	-18
6	-10	-6	-7	-2	-4	-9	-15	-21
8	-7	-5	-4	-1	-5	-10	-16	-22

8.2 Радиальные вентиляторы


Указания по монтажу

- ▶ При установке в защищаемых помещениях вентилятор устанавливается у наружного ограждения с выбросом потока через проём ограждения и забором воздуха в капсулу через такой же проём. При установке вентилятора в вентиляционной камере без капсуляции двигателя, во время пожара необходимо обеспечить температуру окружающего воздуха не более +80°C теплоизоляцией корпуса вентилятора и (или) механической вентиляцией камеры. При установке вентилятора снаружи здания капсуляция двигателя, как правило, не требуется.
- ▶ Фланцевое крепление двигателя допускает использование вентилятора с горизонтальной осью вращения до номера 7,1 включительно. Вентиляторы больших номеров допускают установки только с вертикальной осью вращения.
- ▶ Применяемые в вентиляторах электродвигатели по умолчанию подготовлены для работы в трёхфазной сети с питающим напряжением 380 В. Для работы в сети с питающим напряжением 380 В перемычки в распределительной коробке электродвигателя устанавливаются, как показано на схемах ниже.

Для электродвигателей с номинальным напряжением
Δ/Y 220/380 В – подключение звездой:




Для электродвигателей с номинальным напряжением
Δ/Y 380/660 В – подключение треугольником:




Габаритно-присоединительные размеры


На габаритном эскизе вентилятор показан с горизонтальным расположением оси вращения.








Базовое исполнение



Без капсулы



8.2 Радиальные вентиляторы



Вентиляторы с прямоугольным корпусом и общепромышленным двигателем

8.2 Радиальные вентиляторы

Номер вентилятора	Размеры, мм																	Шт.								
	I		L1 max	L2 max	D	D1	D2	d1	a1	A1	a2	A2	d2	b1	B1	b2	B2	d3	C1	C2	d4	n1	n2	n3	n4	
	Мин.	Макс.																								
2,5	102	137	580	435	250	280	345	7	390	421	160	200	9							285	405	10	8	8		
2,8	112	152	680	460	280	310	375	7	440	471	180	220	9	100	160		200	260		315	460		8	8		
3,15	128	172	795	520	315	345	410	7	495	525	200	241	9							355	515		8	12		
3,55	143	193	910	580	355	395	460	8	555	585	225	265	9						9	400	580	12	8	12		
4	161	217	1070	665	400	440	505	8	625	657	255	294	9							450	655		8	12		
4,5	180	243	920	860	450	490	555	8	705	735	285	326	9	150	256		250	356		505	735		8	12		
5	201	271	980	695	500	540	605	8	780	810	315	355	9							560	815		12	12		4
5,6	225	303	1120	790	560	600	670	8	875	905	355	394	9							630	920		12	16		
6,3	254	342	1335	910	630	670	740	8	985	1015	400	441	9							705	1035		12	16		
7,1	285	384	1700	1125	710	760	830	8	1110	1150	450	500	12							795	1160		16	16		
8	321	433	1940	1235	800	850	920	10	1250	1290	505	556	12	175	290		300	415		895	1310	15	16	16		
9	362	488	2090	1430	900	950	1020	10	1405	1449	570	621	12							1010	1470		16	20		
10	399	539	2070	1475	1000	1050	1125	12	1560	1599	630	681	12							1115	1635		16	20		
11,2	450	607	2460	1645	1120	1180	1255	12	1750	1795	710	760	12	200	315		350	465	14	1256	1830		20	28		6
12,5	501	676	2660	1805	1250	1310	1385	12	1950	1990	790	841	12							1400	2040		20	28		

Ввиду отличия размеров, для I, L1, L2, a2, A2, C2, S3, n2 колонки разделены по индексам колеса.



Таблица размеров, зависящих от положения выпускного патрубка

Номер вентилятора	0; 180					90; 270				
	B	b	H	h	B	b	H	h		
2,5	429	215	436	239	396	198	472	255		
2,8	486	243	488	267	442	221	534	291		
3,15	541	271	548	301	498	249	596	323		
3,55	611	306	619	339	560	280	672	364		
4	689	345	697	382	632	316	758	411		
4,5	775	388	784	430	712	356	853	463		
5	858	429	871	478	790	395	944	510		
5,6	967	484	976	535	884	442	1063	577		
6,3	1089	545	1098	602	996	498	1197	650		
7,1	1222	611	1237	678	1122	561	1344	728		
8	1378	689	1394	764	1264	632	1516	822		
9	1547	774	1568	860	1422	711	1702	921		
10	1721	861	1743	955	1580	790	1893	1025		
11,2	1929	965	1952	1070	1770	885	2121	1150		
12,5	2148	1074	2178	1194	1976	988	2364	1280		

8.2 Радиальные вентиляторы



mcr PASSAT-F-C-2,5

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-F-C-2,5-A-4/0,12	56A4	0,12	63	23
2	mcr PASSAT-F-C-2,5-C-4/0,12	56A4	0,12	63	24
3	mcr PASSAT-F-C-2,5-C1-4/0,12	56A4	0,12	63	24
4	mcr PASSAT-F-C-2,5-A-2/0,25	56B2	0,25	79	23
5	mcr PASSAT-F-C-2,5-A-2/0,37	63A2	0,37	79	24
6	mcr PASSAT-F-C-2,5-C-2/0,37	63A2	0,37	79	25
7	mcr PASSAT-F-C-2,5-B-2/0,55	63B2	0,55	79	25
8	mcr PASSAT-F-C-2,5-C-2/0,55	63B2	0,55	79	26
9	mcr PASSAT-F-C-2,5-C-2/0,75	71A2	0,75	79	29



mcr PASSAT-F-C-2,8

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-F-C-2,8-A-4/0,12	56A4	0,12	67	27
2	mcr PASSAT-F-C-2,8-A1-4/0,12	56A4	0,12	67	27
3	mcr PASSAT-F-C-2,8-B-4/0,12	56A4	0,12	67	28
4	mcr PASSAT-F-C-2,8-B2-4/0,12	56A4	0,12	67	28
5	mcr PASSAT-F-C-2,8-C-4/0,12	56A4	0,12	67	29
6	mcr PASSAT-F-C-2,8-C1-4/0,12	56A4	0,12	67	29
7	mcr PASSAT-F-C-2,8-A-2/0,55	63B2	0,55	82	29
8	mcr PASSAT-F-C-2,8-C-2/0,55	63B2	0,55	82	31
9	mcr PASSAT-F-C-2,8-A-2/0,75	71A2	0,75	83	32
10	mcr PASSAT-F-C-2,8-C-2/0,75	71A2	0,75	83	34
11	mcr PASSAT-F-C-2,8-B-2/1,1	71B2	1,1	83	35
12	mcr PASSAT-F-C-2,8-C-2/1,1	71B2	1,1	83	37







8.2 Радиальные вентиляторы

mcr PASSAT-F-C-3,15

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-F-C-3,15-A-4/0,12	56A4	0,12	70	32
2	mcr PASSAT-F-C-3,15-C-4/0,12	56A4	0,12	70	34
3	mcr PASSAT-F-C-3,15-A-4/0,18	56B4	0,18	70	33
4	mcr PASSAT-F-C-3,15-C-4/0,18	56B4	0,18	70	34
5	mcr PASSAT-F-C-3,15-B-4/0,25	63A4	0,25	71	34
6	mcr PASSAT-F-C-3,15-C-4/0,25	63A4	0,25	71	35
7	mcr PASSAT-F-C-3,15-A-2/1,1	71B2	1,1	86	40
8	mcr PASSAT-F-C-3,15-C-2/1,1	71B2	1,1	86	41
9	mcr PASSAT-F-C-3,15-A-2/1,5	80MA2	1,5	87	42
10	mcr PASSAT-F-C-3,15-C-2/1,5	80MA2	1,5	87	43
11	mcr PASSAT-F-C-3,15-B-2/2,2	80MB2	2,2	87	44
12	mcr PASSAT-F-C-3,15-C-2/2,2	80MB2	2,2	87	45

mcr PASSAT-F-C-3,55

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-F-C-3,55-A-4/0,18	56B4	0,18	74	42
2	mcr PASSAT-F-C-3,55-A-4/0,25	63A4	0,25	74	43
3	mcr PASSAT-F-C-3,55-C-4/0,25	63A4	0,25	74	47
4	mcr PASSAT-F-C-3,55-A-4/0,37	63B4	0,37	74	43
5	mcr PASSAT-F-C-3,55-C-4/0,37	63B4	0,37	74	47
6	mcr PASSAT-F-C-3,55-C-4/0,55	71A4	0,55	75	50
7	mcr PASSAT-F-C-3,55-A-2/2,2	80MB2	2,2	90	53
8	mcr PASSAT-F-C-3,55-C-2/2,2	80MB2	2,2	90	57
9	mcr PASSAT-F-C-3,55-A-2/3	90L2	3	90	55
10	mcr PASSAT-F-C-3,55-C-2/3	90L2	3	90	59
11	mcr PASSAT-F-C-3,55-B-2/4	100S2	4	90	61
12	mcr PASSAT-F-C-3,55-C-2/4	100S2	4	90	64







8.2 Радиальные вентиляторы

mcр PASSAT-F-C-4

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcр PASSAT-F-C-4-A-4/0,37	63B4	0,37	78	58
2	mcр PASSAT-F-C-4-B-4/0,37	63B4	0,37	78	59
3	mcр PASSAT-F-C-4-A-4/0,55	71A4	0,55	78	61
4	mcр PASSAT-F-C-4-C-4/0,55	71A4	0,55	78	64
5	mcр PASSAT-F-C-4-B-4/0,75	71B4	0,75	79	64
6	mcр PASSAT-F-C-4-C-4/0,75	71B4	0,75	79	66
7	mcр PASSAT-F-C-4-A-2/3	90L2	3	94	70
8	mcр PASSAT-F-C-4-A-2/4	100S2	4	94	75
9	mcр PASSAT-F-C-4-C-2/4	100S2	4	94	78
10	mcр PASSAT-F-C-4-A-2/5,5	100L2	5,5	94	84
11	mcр PASSAT-F-C-4-C-2/5,5	100L2	5,5	94	87
12	mcр PASSAT-F-C-4-B-2/7,5	112M2	7,5	94	105
13	mcр PASSAT-F-C-4-C2/7,5	112M2	7,5	94	107

mcр PASSAT-F-C-4,5

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcр PASSAT-F-C-4,5-A-4/0,75	71B4	0,75	82	72
2	mcр PASSAT-F-C-4,5-C-4/0,75	71B4	0,75	82	92
3	mcр PASSAT-F-C-4,5-A-4/1,1	80MA4	1,1	82	76
4	mcр PASSAT-F-C-4,5-C-4/1,1	80MA4	1,1	82	96
5	mcр PASSAT-F-C-4,5-B-4/1,5	80MB4	1,5	82	79
6	mcр PASSAT-F-C-4,5-C-4/1,5	80MB4	1,5	82	98
7	mcр PASSAT-F-C-4,5-A-2/5,5	100L2	5,5	98	93
8	mcр PASSAT-F-C-4,5-A-2/7,5	112M2	7,5	98	113
9	mcр PASSAT-F-C-4,5-C-2/7,5	112M2	7,5	98	133
10	mcр PASSAT-F-C-4,5-B-2/11	132M2	11	98	141
11	mcр PASSAT-F-C-4,5-C-2/11	132M2	11	98	160
12	mcр PASSAT-F-C-4,5-C-2/15	160S2	15	98	198







8.2 Радиальные вентиляторы

mcr PASSAT-F-C-5

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-F-C-5-A-6/0,37	71A6	0,37	76	95
2	mcr PASSAT-F-C-5-C-6/0,37	71A6	0,37	76	99
3	mcr PASSAT-F-C-5-B-6/0,55	71B6	0,55	76	98
4	mcr PASSAT-F-C-5-C-6/0,55	71B6	0,55	76	101
5	mcr PASSAT-F-C-5-B-6/0,75	80MA6	0,75	76	102
6	mcr PASSAT-F-C-5-C-6/0,75	80MA6	0,75	76	105
7	mcr PASSAT-F-C-5-A-4/1,1	80MA4	1,1	85	101
8	mcr PASSAT-F-C-5-A-4/1,5	80MB4	1,5	85	103
9	mcr PASSAT-F-C-5-C-4/1,5	80MB4	1,5	85	107
10	mcr PASSAT-F-C-5-B-4/2,2	90L4	2,2	85	106
11	mcr PASSAT-F-C-5-C-4/2,2	90L4	2,2	85	110
12	mcr PASSAT-F-C-5-C-4/3	100S4	3	85	112

mcr PASSAT-F-C-5,6



№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-F-C-5,6-A-6/0,55	71B6	0,55	79	115
2	mcr PASSAT-F-C-5,6-A-6/0,75	80MA6	0,75	80	119
3	mcr PASSAT-F-C-5,6-C-6/0,75	80MA6	0,75	80	128
4	mcr PASSAT-F-C-5,6-B-6/1,1	80MB6	1,1	80	122
5	mcr PASSAT-F-C-5,6-C-6/1,1	80MB6	1,1	80	130
6	mcr PASSAT-F-C-5,6-C-6/1,5	90L6	1,5	80	133
7	mcr PASSAT-F-C-5,6-A-4/2,2	90L4	2,2	89	123
8	mcr PASSAT-F-C-5,6-B-4/2,2	90L4	2,2	89	125
9	mcr PASSAT-F-C-5,6-A-4/3	100S4	3	89	126
10	mcr PASSAT-F-C-5,6-C-4/3	100S4	3	89	135
11	mcr PASSAT-F-C-5,6-B-4/4	100L4	4	89	136
12	mcr PASSAT-F-C-5,6-C-4/4	100L4	4	89	144
13	mcr PASSAT-F-C-5,6-C-4/5,5	112M4	5,5	89	165



8.2 Радиальные вентиляторы



mcr PASSAT-F-C-6,3

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-F-C-6,3-A-6/1,1	80MB6	1,1	83	154
2	mcr PASSAT-F-C-6,3-B-6/1,1	80MB6	1,1	83	156
3	mcr PASSAT-F-C-6,3-A-6/1,5	90L6	1,5	83	157
4	mcr PASSAT-F-C-6,3-C-6/1,5	90L6	1,5	83	169
5	mcr PASSAT-F-C-6,3-B-6/2,2	100L6	2,2	84	168
6	mcr PASSAT-F-C-6,3-C-6/2,2	100L6	2,2	84	178
7	mcr PASSAT-F-C-6,3-A-4/4	100L4	4	93	168
8	mcr PASSAT-F-C-6,3-B-4/4	100L4	4	93	170
9	mcr PASSAT-F-C-6,3-A-4/5,5	112M4	5,5	93	189
10	mcr PASSAT-F-C-6,3-C-4/5,5	112M4	5,5	93	201
11	mcr PASSAT-F-C-6,3-B-4/7,5	132S4	7,5	93	215
12	mcr PASSAT-F-C-6,3-C-4/7,5	132S4	7,5	93	225
13	mcr PASSAT-F-C-6,3-C-4/11	132M4	11	93	237



mcr PASSAT-F-C-7,1



№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-F-C-7,1-A-6/2,2	100L6	2,2	87	215
2	mcr PASSAT-F-C-7,1-C-6/2,2	100L6	2,2	87	228
3	mcr PASSAT-F-C-7,1-A-6/3	112MA6	3	87	221
4	mcr PASSAT-F-C-7,1-C-6/3	112MA6	3	87	234
5	mcr PASSAT-F-C-7,1-B-6/4	112MB6	4	87	231
6	mcr PASSAT-F-C-7,1-C-6/4	112MB6	4	87	242
7	mcr PASSAT-F-C-7,1-C-6/5,5	132S6	5,5	88	269
8	mcr PASSAT-F-C-7,1-A-4/7,5	132S4	7,5	97	262
9	mcr PASSAT-F-C-7,1-B-4/7,5	132S4	7,5	97	264
10	mcr PASSAT-F-C-7,1-A-4/11	132M4	11	97	274
11	mcr PASSAT-F-C-7,1-C-4/11	132M4	11	97	287
12	mcr PASSAT-F-C-7,1-B-4/15	160S4	15	97	314
13	mcr PASSAT-F-C-7,1-C-4/15	160S4	15	97	325



8.2 Радиальные вентиляторы

mcr PASSAT-F-C-8




№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-F-C-8-A-6/4	112MB6	4	91	315
2	mcr PASSAT-F-C-8-B-6/4	112MB6	4	91	319
3	mcr PASSAT-F-C-8-A-6/5,5	132S6	5,5	91	342
4	mcr PASSAT-F-C-8-C-6/5,5	132S6	5,5	91	360
5	mcr PASSAT-F-C-8-B-6/7,5	132M6	7,5	91	359
6	mcr PASSAT-F-C-8-C-6/7,5	132M6	7,5	91	373
7	mcr PASSAT-F-C-8-C-6/11	160S6	11	92	416
8	mcr PASSAT-F-C-8-A-4/15	160S4	15	100	398
9	mcr PASSAT-F-C-8-C-4/15	160S4	15	100	416
10	mcr PASSAT-F-C-8-A-4/18,5	160M4	18,5	100	415
11	mcr PASSAT-F-C-8-C-4/18,5	160M4	18,5	100	433
12	mcr PASSAT-F-C-8-B-4/22	180S4	22	101	447
13	mcr PASSAT-F-C-8-C-4/22	180S4	22	101	461
14	mcr PASSAT-F-C-8-B-4/30	180M4	30	101	467
15	mcr PASSAT-F-C-8-C-4/30	180M4	30	101	481



8.2 Радиальные вентиляторы

mcr PASSAT-F-C-9



№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-F-C-9-A-8/3	112MB8	3	88	399
2	mcr PASSAT-F-C-9-C-8/3	112MB8	3	88	421
3	mcr PASSAT-F-C-9-A-8/4	132S8	4	88	429
4	mcr PASSAT-F-C-9-C-8/4	132S8	4	88	451
5	mcr PASSAT-F-C-9-B-8/5,5	132M8	5,5	89	447
6	mcr PASSAT-F-C-9-C-8/5,5	132M8	5,5	89	464
7	mcr PASSAT-F-C-9-A-6/7,5	132M6	7,5	95	442
8	mcr PASSAT-F-C-9-B-6/7,5	132M6	7,5	95	447
9	mcr PASSAT-F-C-9-A-6/11	160S6	11	95	485
10	mcr PASSAT-F-C-9-C-6/11	160S6	11	95	507
11	mcr PASSAT-F-C-9-B-6/15	160M6	15	95	519
12	mcr PASSAT-F-C-9-C-6/15	160M6	15	95	536
13	mcr PASSAT-F-C-9-A-4/30	180M4	30	104	550
14	mcr PASSAT-F-C-9-C-4/30	180M4	30	104	572
15	mcr PASSAT-F-C-9-A-4/37	200M4	37	104	605
16	mcr PASSAT-F-C-9-C-4/37	200M4	37	104	627
17	mcr PASSAT-F-C-9-B-4/45	200L4	45	104	635
18	mcr PASSAT-F-C-9-C-4/45	200L4	45	104	652
19	mcr PASSAT-F-C-9-C-4/55	225M4	55	104	717



8.2 Радиальные вентиляторы

mcr PASSAT-F-C-10



№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-F-C-10-A-8/5,5	132M8	5,5	92	501
2	mcr PASSAT-F-C-10-C-8/5,5	132M8	5,5	92	528
3	mcr PASSAT-F-C-10-A-8/7,5	160S8	7,5	92	544
4	mcr PASSAT-F-C-10-C-8/7,5	160S8	7,5	92	571
5	mcr PASSAT-F-C-10-B-8/11	160M8	11	92	575
6	mcr PASSAT-F-C-10-C-8/11	160M8	11	92	596
7	mcr PASSAT-F-C-10-A-6/11	160S6	11	98	544
8	mcr PASSAT-F-C-10-A-6/15	160M6	15	98	573
9	mcr PASSAT-F-C-10-C-6/15	160M6	15	98	600
10	mcr PASSAT-F-C-10-A-6/18,5	180M6	18,5	98	599
11	mcr PASSAT-F-C-10-C-6/18,5	180M6	18,5	98	626
12	mcr PASSAT-F-C-10-B-6/22	200M6	22	98	635
13	mcr PASSAT-F-C-10-C-6/22	200M6	22	98	656
14	mcr PASSAT-F-C-10-C-6/30	200L6	30	98	691



8.2 Радиальные вентиляторы

mcr PASSAT-F-C-11,2

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-F-C-11,2-A-8/11	160M8	11	95	778
2	mcr PASSAT-F-C-11,2-C-8/11	160M8	11	95	814
3	mcr PASSAT-F-C-11,2-A-8/15	180M8	15	96	808
4	mcr PASSAT-F-C-11,2-C-8/15	180M8	15	96	844
5	mcr PASSAT-F-C-11,2-B-8/18,5	200M8	18,5	96	862
6	mcr PASSAT-F-C-11,2-C-8/18,5	200M8	18,5	96	889
7	mcr PASSAT-F-C-11,2-A-6/22	200M6	22	102	838
8	mcr PASSAT-F-C-11,2-B-6/22	200M6	22	102	847
9	mcr PASSAT-F-C-11,2-A-6/30	200L6	30	102	873
10	mcr PASSAT-F-C-11,2-B-6/30	200L6	30	102	882
11	mcr PASSAT-F-C-11,2-A-6/37	225M6	37	102	936
12	mcr PASSAT-F-C-11,2-C-6/37	225M6	37	102	972
13	mcr PASSAT-F-C-11,2-B-6/45	250S6	45	102	1077
14	mcr PASSAT-F-C-11,2-C-6/45	250S6	45	102	1104



8.2 Радиальные вентиляторы

mcr PASSAT-F-C-12,5

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-F-C-12,5-A-8/15	180M8	15	99	990
2	mcr PASSAT-F-C-12,5-A-8/18,5	200M8	18,5	99	1035
3	mcr PASSAT-F-C-12,5-C-8/18,5	200M8	18,5	99	1144
4	mcr PASSAT-F-C-12,5-A-8/22	200L8	22	99	1060
5	mcr PASSAT-F-C-12,5-C-8/22	200L8	22	99	1169
6	mcr PASSAT-F-C-12,5-B-8/30	225M8	30	99	1127
7	mcr PASSAT-F-C-12,5-C-8/30	225M8	30	99	1224
8	mcr PASSAT-F-C-12,5-C-8/37	250S8	37	99	1319
9	mcr PASSAT-F-C-12,5-A-6/37	225M6	37	105	1118
10	mcr PASSAT-F-C-12,5-A-6/45	250S6	45	105	1250
11	mcr PASSAT-F-C-12,5-C-6/45	250S6	45	105	1359
12	mcr PASSAT-F-C-12,5-A-6/55	250M6	55	105	1290
13	mcr PASSAT-F-C-12,5-C-6/55	250M6	55	105	1399
14	mcr PASSAT-F-C-12,5-B-6/75	280S6	75	105	1392
15	mcr PASSAT-F-C-12,5-C-6/75	280S6	75	105	1489

