

7.3.6. Одностворчатые люки дымоудаления mcr Prolight тип V1



Тип 1 – стандартное исполнение люков (без дефлекторов)

Тип 2 – люк дымоудаления с комплектом дефлекторов

A – сторона люка, перпендикулярная петлям створки

B – сторона люка, параллельная петлям створки

(*) Значение активной площади дымоудаления (м²) для промежуточных размеров определяется методом линейной интерполяции

В, мм A, мм	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	Тип
1000	0,64	0,7	0,76	0,82	0,88	0,88	1,01	1,05	1,12	1,18	1,24	1,3	1,36	1,43	1,49	1,55	1
	0,72	0,8	0,87	0,95	1,02	1,02	1,17	1,24	1,32	1,39	1,46	1,54	1,61	1,68	1,76	1,83	2
1100		0,76	0,83	0,9	0,97	1,02	1,02	1,16	1,23	1,3	1,36	1,43	1,48	1,54	1,61	1,68	1
		0,88	0,96	1,04	1,12	1,2	1,2	1,37	1,45	1,53	1,61	1,69	1,78	1,86	1,94	2,02	2
1200			0,91	0,97	1,04	1,12	1,19	1,26	1,34	1,46	1,54	1,59	1,66	1,74	1,81	1,89	1
			1,05	1,14	1,23	1,32	1,41	1,49	1,58	1,67	1,76	1,85	1,94	2,03	2,12	2,21	2
1300				1,05	1,13	1,21	1,29	1,37	1,45	1,58	1,64	1,72	1,8	1,88	1,93	2,02	1
				1,24	1,33	1,43	1,53	1,62	1,72	1,82	1,91	2,01	2,11	2,2	2,3	2,4	2
1400					1,22	1,28	1,37	1,45	1,54	1,68	1,76	1,85	1,91	2	2,08	2,17	1
					1,44	1,54	1,64	1,75	1,85	1,96	2,06	2,17	2,27	2,37	2,48	2,58	2
1500						1,37	1,46	1,56	1,65	1,8	1,89	1,95	2,05	2,21	2,3	2,36	1
						1,65	1,76	1,88	1,99	2,1	2,21	2,32	2,43	2,55	2,66	2,77	2
1600							1,59	1,69	1,79	1,88	1,98	2,08	2,18	2,36	2,42	2,52	1
							1,88	2	2,12	2,24	2,36	2,48	2,6	2,72	2,84	2,96	2
1700								1,79	1,9	1,97	2,07	2,18	2,28	2,46	2,57	2,68	1
								2,13	2,26	2,38	2,51	2,64	2,76	2,89	3,02	3,15	2
1800									1,98	2,09	2,2	2,31	2,42	2,61	2,72	2,79	1
									2,39	2,53	2,66	2,79	2,93	3,06	3,2	3,33	2
1900										2,24	2,36	2,47	2,59	2,71	2,83	2,95	1
										2,67	2,81	2,95	3,09	3,24	3,38	3,52	2
2000											2,48	2,6	2,73	2,81	2,93	3,05	1
											2,96	3,11	3,26	3,41	3,56	3,71	2