



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00704/22

Серия **RU** № **0365046**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Меркор-ПРУФ". Место нахождения (адрес юридического лица): 143432, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова, дом 7, помещение ХСVII. Адрес места осуществления деятельности: 300026, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, Проспект Ленина, дом 161. Основной государственный регистрационный номер: 1107746385042. Телефон: +7 4951523232. Адрес электронной почты: info@mercorproof.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Меркор-ПРУФ". Место нахождения (адрес юридического лица): 143432, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова, дом 7, помещение ХСVII. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 300026, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, Проспект Ленина, дом 161.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны вентиляционные противопожарные морозостойкие тсг FAD-120 прямоугольного сечения, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4863-303-66425830-2014 с изм. 1 «Клапан вентиляционный противопожарный морозостойкий прямоугольного сечения тсг FAD». (Перечень и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, приведены в приложении бланк № 0881512). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8481 80 850 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 298-С/ТР-22 от 03.03.2022 года, № 299-С/ТР-22 от 03.03.2022 года, № 300-С/ТР-22 от 03.03.2022 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 37-АСП/21 от 16.12.2021 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.

Схема сертификации 1с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0881511.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк № 0881512. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0881511. Показатели предела огнестойкости приведены в приложении бланк № 0881512.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.03.2022 ПО 04.03.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсезапов Денис Сергеевич (ф.и.о.)

Коншин Александр Александрович (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00704/22

Серия **RU** № **0881512**

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ Р 53301-2013	"Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость"	Стандарт в целом

Показатель предела огнестойкости:

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
Клапаны вентиляционные противопожарные морозостойкие прямоугольного сечения, однолопаточные, нормально закрытые mcr FAD-120-H3, канального исполнения, с приводом, расположенным снаружи, размерами по высоте от 450 мм до 1500 мм, по ширине от 200 мм до 1500 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1500 мм.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны расположения привода и на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI120.
Клапаны вентиляционные противопожарные морозостойкие прямоугольного сечения, многолопаточные, нормально закрытые mcr FAD-120-H3, канального исполнения, с приводом, расположенным снаружи, размерами по высоте от 250 мм до 1500 мм, по ширине от 250 мм до 1500 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1500 мм.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны расположения привода и на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI120.
Клапаны вентиляционные противопожарные морозостойкие прямоугольного сечения, многолопаточные, нормально закрытые mcr FAD-120-H3, стенового исполнения, с приводом, расположенным снаружи, размерами по высоте от 250 мм до 1500 мм, по ширине от 250 мм до 1500 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1500 мм.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны расположения привода – EI120.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсвалов Денис Сергеевич

(ф.и.о.)

Кояшин Александр Александрович

(ф.и.о.)