

Nummer	19-002698-PR02 (NW-A01-03-de-01)
Inhaber	AUMÜLLER Aumatic GmbH Gemeindewald 11 86672 Thierhaupten Deutschland
Produkt	Kippfenster, motorisch betrieben
Bezeichnung	System: AUMÜLLER ferralux NRWG 100
Details	Material Aluminium-Kunststoff-Verbund; Öffnungsart Kipp; Öffnungsrichtung nach innen; Außenmaß (B x H) 3190 mm x 2190 mm Antrieb: 2 Kettenantriebe KS4 600 S12 24 V DC mit Verriegelungsantrieb FVUB R S3 M-COM (513930)

Besonderheiten

Ergebnis

Dauerfunktion nach EN 12400:2002-10



Klasse: 3

Grundlagen *)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 19-002698-PR02 PB-A01-03-de-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim

19.11.2020

Thomas Krichbaumer

Thomas Krichbaumer
Stv. Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung

Peter Marquardt

Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 7EA-D4300