



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00323/21

Серия **RU** № **0333539**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Меркор-ПРУФ". Место нахождения (адрес юридического лица): 143432, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова, дом 7, помещение ХСVII. Адрес места осуществления деятельности: 300026, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, проспект Ленина, дом 161. Основной государственный регистрационный номер: 1107746385042. Телефон: +7 4951523232. Адрес электронной почты: info@mercorproof.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Меркор-ПРУФ". Место нахождения (адрес юридического лица): 143432, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова, дом 7, помещение ХСVII. Адрес места осуществления деятельности: 300026, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, проспект Ленина, дом 161.

ПРОДУКЦИЯ

Дымовые люки систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги торговой марки mcr PROLIGHT, точечные и встраиваемые в зенитные фонари (световые полосы), одно- или двухстворчатые с пневматическими или электрическими приводами, выпускаемые по Техническим условиям ТУ 4863-201-66425830-2010 с изм. 4 «ЛЮКИ ДЛЯ ДЫМОВОЙ И/ИЛИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ ТОЧЕЧНОГО ТИПА, ЛЮКИ ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ, А ТАКЖЕ КОНСТРУКЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ, КУПОЛЬНЫХ И ПИРАМИДАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ ЗЕНИТНЫХ И СВЕТОАЭРАЦИОННЫХ С ДЫМОВЫМИ ЛЮКАМИ СИСТЕМЫ mcr PROLIGHT».

Серийный выпуск
КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8481 80 850 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 558-С/ТР-21 от 28.07.2021 года, № 559-С/ТР-21 от 28.07.2021 года, № 560-С/ТР-21 от 28.07.2021 года, № 561-С/ТР-21 от 28.07.2021 года, № 562-С/ТР-21 от 28.07.2021 года, № 563-С/ТР-21 от 28.07.2021 года, № 564-С/ТР-21 от 28.07.2021 года, № 565-С/ТР-21 от 28.07.2021 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 183-АСП/21 от 01.04.2021 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58. Схема сертификации 1с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0841242.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк № 0841242. Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия приведено в приложении бланк № 0841241. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0841242.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.07.2021

ПО 28.07.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсёвалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Ковчин Александр Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00323/21

Серия **RU** № **0841241**

Показатель предела огнестойкости:

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
Дымовые люки систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги торговой марки mcr PROLIGHT-S1 точечные одностворчатые с пневматическими или электрическими приводами, со светопрозрачным заполнением створки из одно-, двух-, трехкамерного стеклопакета толщиной от 18 мм до 60 мм, сотовым (ячеистым) поликарбонатом толщиной от 10 мм до 40 мм, двух-, трехслойные плиты монолитного поликарбоната и акрила (полиметилакрилата) толщиной от 2 мм до 6 мм, с глухим заполнением створки из многослойной сэндвич-плиты из минеральной ваты толщиной от 20 мм до 150 мм, сэндвич-плиты из пенополиизоцианурата (PIR) толщиной от 20 мм до 150 мм, типоразмерами от 500х500 мм до 2000х2500 мм	Работоспособность дымового люка при горизонтальной пространственной ориентации охарактеризована безотказностью срабатывания, определяемой безусловным воспроизведением рабочего цикла управляемого перемещения его заслонки в открытое положение не более 90 с, при открытии заслонки и ее фиксации в заданном положении на угол не менее 90°, устойчивостью конструкции к разрушению при испытаниях: с механической нагрузкой, эквивалентной снеговой, не более 2,5 кПа и ветровой нагрузке, соответствующей скорости ветра не более 20 м/с для люков с максимальным гидравлическим диаметром до 1920 мм; с механической нагрузкой, эквивалентной снеговой, не более 1,5 кПа и ветровой нагрузке, соответствующей скорости ветра не более 20 м/с для люков с максимальным гидравлическим диаметром до 2230 мм.
Дымовые люки систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги торговой марки mcr PROLIGHT-S2 точечные двустворчатые с пневматическими или электрическими приводами, со светопрозрачным заполнением створки из одно-, двух-, трехкамерного стеклопакета толщиной от 18 мм до 60 мм, сотовым (ячеистым) поликарбонатом толщиной от 10 мм до 40 мм, с глухим заполнением створки из многослойной сэндвич-плиты из минеральной ваты толщиной от 20 мм до 150 мм, сэндвич-плиты из пенополиизоцианурата (PIR) толщиной от 20 мм до 150 мм, типоразмерами от 1000х1000 мм до 3000х3000 мм	Работоспособность дымового люка при горизонтальной пространственной ориентации охарактеризована безотказностью срабатывания, определяемой безусловным воспроизведением рабочего цикла управляемого перемещения его заслонки в открытое положение не более 90 с, при открытии заслонки и ее фиксации в заданном положении на угол не менее 90°, устойчивостью конструкции к разрушению при испытаниях: с механической нагрузкой, эквивалентной снеговой, не более 2,5 кПа и ветровой нагрузке, соответствующей скорости ветра не более 20 м/с для люков с максимальным гидравлическим диаметром до 2480 мм; с механической нагрузкой, эквивалентной снеговой, не более 1,5 кПа и ветровой нагрузке, соответствующей скорости ветра не более 20 м/с для люков с максимальным гидравлическим диаметром до 3000 мм.
Дымовые люки систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги торговой марки mcr PROLIGHT-V1 встраиваемые в зенитные фонари (световые полосы) одностворчатые, с пневматическими или электрическими приводами, со светопрозрачным заполнением створки сотовым (ячеистым) поликарбонатом толщиной от 10 мм до 40 мм, типоразмерами от 500х500 мм до 2000х2500 мм	Работоспособность дымового люка при горизонтальной пространственной ориентации охарактеризована безотказностью срабатывания, определяемой безусловным воспроизведением рабочего цикла управляемого перемещения его заслонки в открытое положение не более 90 с, при открытии заслонки и ее фиксации в заданном положении на угол не менее 90°, устойчивостью конструкции к разрушению при испытаниях: с механической нагрузкой, эквивалентной снеговой, не более 2,5 кПа и ветровой нагрузке, соответствующей скорости ветра не более 20 м/с для люков с максимальным гидравлическим диаметром до 2030 мм; с механической нагрузкой, эквивалентной снеговой, не более 1,5 кПа и ветровой нагрузке, соответствующей скорости ветра не более 20 м/с для люков с максимальным гидравлическим диаметром до 2230 мм.
Дымовые люки систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги торговой марки mcr PROLIGHT-V2 встраиваемые в зенитные фонари (световые полосы) двухстворчатые, с пневматическими или электрическими приводами, со светопрозрачным заполнением створки сотовым (ячеистым) поликарбонатом толщиной от 10 мм до 40 мм, типоразмерами от 1000х1000 мм до 2500х2500 мм	Работоспособность дымового люка при горизонтальной пространственной ориентации охарактеризована безотказностью срабатывания, определяемой безусловным воспроизведением рабочего цикла управляемого перемещения его заслонки в открытое положение не более 90 с, при открытии заслонки и ее фиксации в заданном положении на угол не менее 90°, устойчивостью конструкции к разрушению при испытаниях: с механической нагрузкой, эквивалентной снеговой, не более 2,5 кПа и ветровой нагрузке, соответствующей скорости ветра не более 20 м/с для люков с максимальным гидравлическим диаметром до 2350 мм; с механической нагрузкой, эквивалентной снеговой, не более 1,5 кПа и ветровой нагрузке, соответствующей скорости ветра не более 20 м/с для люков с максимальным гидравлическим диаметром до 2500 мм.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Подсезалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)Коншин Александр Александрович
(Ф.И.О.)